

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.595 JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	22 calle 6-95 Villa Lobos I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1986-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	FECHA: 02/08/2024



Foto 1: . Parte superior de losa de fosa séptica necesita limpieza



Foto 2: Sanitarios que requiere de nueva conexión



Foto 3: Necesita corrección de reposadera a nueva conexión




Foto 4: Necesita mejoras en cocina



Foto 5: Cambio de ubicación de pila




Foto 6: Apertura de caja de registro para aguas negras hacia candelera



Salvador Sierran
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional