## **REGISTRO FOTOGRÁFICO** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

X **PREVIO** DURANTE **POSTERIOR** SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yacxap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0498-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de elementos de fijacion.



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3".



Observación: Si es necesario se pueden agregar	hojas adicionales y actualizare	l número de hojas



Organización de Padres de Famili Firma y sello del Presidente

DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos