

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Amatepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0007-45	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Bodega y cocina, se ampliará y se mejorará techo existente, también se continuará pared de block para tener mayor espacio en cocina.




Foto 2: Área de cocina en mal estado, se mejorará con la sustitución de una nueva estufa rural con plancha de metal con 3 hornillas e instalación de chimenea y azulejo.



Foto 3: Paredes en mal estado, se hará limpieza y se aplicará repello y cernido en muros existentes.



Foto 4: Gradas deterioradas, se hará reparación de las mismas y se realizará una caja receptora de agua pluvial para evitar la saturación de agua en cocina.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Ayca Adilia Co. Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

