



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO DE PIEDRA, EL ADELANTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0363-43	FECHA:	06/06/2024



FOTO 1. PARTON EN MAL ESTADO, SE NECESITA REPARACION DEL MISMO



FOTO 2. REMOZAMIENTO DE TUBERIA DE DRENAJE PARA AGUA PLUVIAL



FOTO 3. REMOZAMIENTO DE CUNETAS EN LA PARTE DE ATRÁS DE LAS AULAS



FOTO 4. MURO EN MAL ESTADO, REMOZAMIENTO COMPLETO DE MURO DE PIEDRA




FOTO 5. TECHO EN MAL ESTADO, SE SUSTITUIRA EL TECHO COMPLETO DE 2 AULAS Y 1 BODEGA




FOTO 6. ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO, SE SUSTITUIRA POR ESTRUCTURA DE METAL DE LA BODEGA Y 1 AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO DE PIEDRA, EL ADELANTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0363-43	FECHA:	06/06/2024




FOTO 7. NO SE CUENTA CON TOMACORRIENTES EN UNA AULA SE NECESITA LA INSTALACION DE LOS MISMO



FOTO 8. ESPACIO ENTRE EL TECHO Y LA PARED DEL LADO IZQUIERDO DE UNA AULA SE NECESITA EL CERRAMIENTO CON BLOK



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

