



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0028-45	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Lámina de cocina en mal estado a sustituir con lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Estructura de soporte de techo en cocina con serios daños a sustituir con estructura portante galvanizada.



Foto 3: Paredes de cocina en malas condiciones para reparar, reforzar, mejorar y ampliar.



Foto 4: Polleton improvisado en inadecuado y en mal estado a mejorar con block y cemento.



Foto 5: Piso de torta de cemento en cocina dañado a mejorar,



Foto 6: Puerta de cocina presenta daños, se sustituirá con puerta metálica,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de COPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
INIB ALDEA LOS ACHIOTES MOYUTA, JUTIAPA



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0028-45	FECHA:	17/07/2024




Foto 7: Muro perimetral incompleto y dañado. Portón y puerta de acceso peatonal se desempotraron.



Foto 8: Portón principal desempotrado/desencajado de su lugar con daños. A reparar y reinstalar



Foto 9: Suministros y red eléctrica en aulas y dirección presentan fallas y daños, se requiere sustitución.



Foto 10: Servicios sanitarios incompletos para instalación de tanques con sus accesorios y tazas nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben agregar 6 hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa de Aldeas de Telesecundaria



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

