

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SAQ ICHELAJ, CASERÍO XEABAJ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0038-43	FECHA:	24/04/2024




Foto1: sustitución de techo del módulo 1 y capote, el material existente es de duralita, instalado en diciembre del año 2006. lijado y mantenimiento de los yonkis y puertas metálicas y repintado con pintura anticorrosiva.



Foto 2: sustitución de 3 inodoros, instalado en diciembre de 2,006.



Foto 3: Reparación y ampliación de cocina, reparación completa de estufa rural y reparación de piso de torta de concreto.



Foto 4: reparación del muro de contención dirección oeste, tiene una grieta de 0.12 centímetros de ancho por 3.10 de alto y 1.10 mts de profundidad.



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

