



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

HOJA 1 DE 5

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea C-16, Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0027-45	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Parte frontal del edificio, se observa que las láminas existentes se encuentran con mucho óxido en la parte de arriba.



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal es necesario su mantenimiento.



Foto 3: Se observa la puerta de aula con mucho óxido y necesita urgentemente mantenimiento.



Foto 4: Se observa que en las aulas las ventanas de metal necesitan mantenimiento.



Foto 5: Se observa que en aulas es necesario aplicación de pintura.



Foto 6: Módulo de baños. Se puede observar que las láminas y estructura de madera del módulo se encuentran en mal estado y está inseguro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Versaida Jeronimo Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

HOJA 3 DE 5

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	San Andrés Villa Seca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Linea C-16, Parcelamiento La Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-0027-45	FECHA:	3/07/2024



Foto 13: Se observa el lugar donde se instalará la bomba de agua para abastecer del vital líquido al rotoplast y ser uso de los servicios sanitarios y la pila.



Foto 14: Se observa que las paredes necesitan repello.




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Versaida Jeronimo Gonzalez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	---	--