



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Retalhuleu | MUNICIPIO: | San Andrés Villa Seca |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Línea C-14 Güisocoyl, Parcelamiento La Máquina |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-06-0838-42 | FECHA: | 15/10/2024 |



Foto 1: Se observa en mal estado la estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 2: Se observa que la pared necesita Repello.



Foto 3: Se observa que la pared necesita mantenimiento, sellado en grietas y fisuras.



Foto 4: Se observa que la puerta se encuentra en mal estado, se necesita sustitución.



Foto 5: Se observa que se necesita mantenimiento de puertas (incluye lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 6: Se observa que se necesita mantenimiento a balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Encargado de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Retalhuleu | MUNICIPIO: | San Andrés Villa Seca |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Línea C-14 Güiscoyol, Parcelamiento La Máquina |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-06-0838-42 | FECHA: | 15/10/2024 |



Foto 7: Se observa que se necesita mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios.




Foto 8: Resane y aplicación pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores (incluye mejora en deformaciones y agujeros).

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director

