


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Antombrán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0679-42	FECHA:	03 de octubre de 2024



sustitución de lamina troquelada




sustitución de estructura por soporte de madera




sustitución de piso de concreto liso por piso de granito



instalación de muro para reforzar ventana e instalación de valcon de metal







sustitución de luminaria en toda la escuela



sustitución de tomafuerres- tomacorrientes por estar en mal estados y mal ubicados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

 Felicitá Aracely Pérez Cervantes Firma y sello del Presidente de la OPF		 Gaudy Johana Zeceña P+erez Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Antombrán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0679-42	FECHA:	03 octubre de 2024




sustitución de interruptor -apagador en todos los espacios de las áreas del edificio



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Felicitá Aracely Pérez Cervantes
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Gsudy Johana Zeceña Pérez
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Antombrán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0679-42	FECHA:	03 de octubre de 2024




demolición de muro para instalación de ventana, instalación de balcon por ser la cocina oscura.



instalación de mueble de concreto, azulejado





instalación de azulejo en pila, para que facilite el labado y no se haga creadero de larvas





sustitución de luminaria, tomafuerza- tomacorriente e interruptor, para tener bien equipada la cocina para hacer los alimentos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Felicitá Aracely Pérez Cervantes
Firma y sello del Presidente de la OPF


ALDEA
ANTOMBRAN
HUITÉ
ZACAPA


Gaudy Johana Zeceña Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública


ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ANTOMBRAN, HUITÉ, ZACAPA
GUATEMALA, C.A.
DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Antombrán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0679-42	FECHA:	03 de octubre de 2024




instalación de muro para que los niños tengan privacidad y no se amontonen en los baños




limpieza, vaciado e instalación de cifon en fosa septica, sale mal olor por estar llena



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Felicita Aracely Pérez Cervantes
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Gaudy Johana Zeceña Pérez
 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

